

АКТ приемки законченного строительством объекта сети газораспределения
Газопровод среднего давления $P \leq 0.3$ МПа р.п. Михнево Ступинского района, Московской области (в границах трех СНТ: СНТ «Строитель 1», СНТ Строитель-Нефтяник», СНТ «Манометр».

(наименование и адрес объекта)

«14» марта 2019г.

Приемочная комиссия в составе: председатель комиссии – представитель застройщика **в лице председателя правления ПК по газификации «Михнево» М.И. Лебедева.**

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

члены комиссии: представитель застройщика, осуществляющий строительный контроль со стороны застройщика **начальник Михневской РЭС Д.О. Свинцов**

ф-ла АО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» (должность, инициалы, фамилия)

представитель проектной организации: **ООО «Газ-Сервис» главный инженер проекта Н.А. Тригулова**

(организация, должность, инициалы, фамилия)

представитель филиала АО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз»: **начальник Михневской районной эксплуатационной службы Д.О. Свинцов**

(должность, инициалы, фамилия)

представитель органа Ростехнадзора: **Государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного, транспорта и газовому надзору Зудилин В.А.**

(должность, инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ООО «Газ-Сервис»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством **Газопровод среднего давления $P \leq 0.3$ МПа р.п. Михнево Ступинского района, Московской области (в границах трех СНТ: СНТ «Строитель 1», СНТ Строитель-Нефтяник», СНТ «Манометр».**

(наименование объекта)

Элементы	Количество	Тип
Общая протяженность, п.м.	3263.0	
Подземный распределительный газопровод	2647.5	
<i>Полиэтиленовый газопровод $\varnothing 160$</i>	513.5	
<i>Полиэтиленовый газопровод $\varnothing 110$</i>	1713.5	
<i>Полиэтиленовый газопровод $\varnothing 63$</i>	420.5	
Надземный распределительный газопровод	-	
Диаметр номинальный, мм	<i>$\varnothing 160$; $\varnothing 110$; $\varnothing 63$; $\varnothing 32$; D 32</i>	
Рабочее давление, МПа	0.3	
Тип изоляции	<i>п/этилен; весьма усил.</i>	
Количество вводов, шт.	37	
пог. м	615.5	
На газопроводе установлено:		
Запорные устройства, в том числе полиэтиленовые:		
задвижки, шт. D50/ D110	1/13	JAFAR
краны, шт. D32/ D25	37/37	POLYTEC/БРОЕН
Конденсатосборники, шт.	-	
Компенсаторы, шт.	-	
п/образные, шт.	-	
Переходы сталь – полиэтилен, шт.	-	

Элементы	Количество	Тип
Контрольные пункты, контрольные устройства, шт.	-	
Контрольные трубки, шт.	-	
Изолирующие соединения, шт.	-	
Футляры, шт.	-	
Информационная стойка	-	

На законченном строительстве объекте строительством Газопровод среднего давления Р<0,3МПа р.п. Михнево Ступинского района, Московской области (в границах трех СНТ: СНТ «Строитель 1», СНТ Строитель-Нефтяник», СНТ «Манометр».

(наименование объекта)

субподрядными организациями не привлекались (наименования организаций)

выполнены следующие работы: -

2. Проект № 00/1741-5388-15 - ГСН разработан ООО «Газ-Сервис».

(наименование организации)

3. Строительство сети газораспределения осуществлялось в сроки: начало работ: «19» 02 2019г.; окончание работ: «15» 03 2019г.

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, определила соответствие выполненных строительного-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации): не проводились.

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

2. Предъявленный к приемке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с 26 марта 2019г.

Объект принят:

Председатель комиссии председатель
правления по газификации ПК «Михнево»

(подпись)

М.И. Лебедев

(инициалы, фамилия)

Представитель проектной организации
главный инженер проекта ООО «Газ-Сервис»

(подпись)

Н.А. Тригулова

(инициалы, фамилия)

Представитель филиала АО «Мособлгаз»
«Ступиномежрайгаз» нач-к МРЭС

(подпись)

Д.О. Свинцов

(инициалы, фамилия)

Представитель органа Ростехнадзора
Государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору

(подпись)

В.А. Зудилин

(инициалы, фамилия)

Представитель застройщика, осуществляющий
строительный контроль нач-к МРЭС
филиала АО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз»

(подпись)

Д.О. Свинцов

(инициалы, фамилия)

Объект сдан:

Представитель подрядчика зам. директора
ООО «Газ-Сервис» (должность)

(подпись)

Н.А. Тригулова

(инициалы, фамилия)